

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование здание **МАОУ СОШ №12**

Место нахождения (адрес) **ст.Михайловская, ул.Октябрьская,79**

Форма собственности объекта

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **директор Ополева Наталия Петровна**

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 2.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			отсутствует	
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5м	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10%	соответствует	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	соответствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	соответствует	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	соответствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b> <sup>3</sup>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14                           не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

## 2.2. Вход

<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	K	наличие	имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	имеются	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	имеется	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b> - ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	имеется	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			отсутствуют	
- на стенах	C	не более 10 см.		п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.		п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)			отсутствует	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие		п. 5.2.10

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие		п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>			<b>отсутствует</b>	
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	<b>отсутствует</b>	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<b>соответствует</b>	
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<b>соответствует</b>	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<b>отсутствует</b>	<b>не требуется</b>
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			<b>отсутствует</b>	
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20

#### 2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			<b>отсутствует</b>	
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%		
Размер места для инвалида-колясчника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1		п. 7.4.7

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	K	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г

Участки и территории	-	-	-	-
Вход	+	-	+	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см. Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршру) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.

	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить речевой информатор
	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

«25» ноября 2016г.

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Курганинском районе

О.О.Курочкина